

Egr. Ing.
Silvia Rosso
Servizio Edilizia e Impianti
Provincia di Padova
silvia.rosso@provincia.padova.it

OGGETTO: Richiesta informazioni per progettazione di un nuovo edificio scolastico I.I.S. C. Marchesi (area ex Configliachi) in via G. Reni nel Comune di Padova

In risposta alla richiesta di informazioni pervenuta con prot. n. 95790 del 08/07/2026, relativa all'area interessata dalla realizzazione del nuovo edificio scolastico, si comunica quanto segue.

A nord dell'area di intervento è ubicato lo scolo "Mortise", iscritto nell'elenco delle acque pubbliche al n. 205. Tuttavia, il Consorzio non dispone, allo stato attuale, di un rilievo aggiornato che consenta di individuare con certezza l'effettivo posizionamento del tracciato dello scolo nell'area interessata, in quanto il corso d'acqua ricade in ambito privato e le successive trasformazioni urbanistiche e opere di sistemazione eseguite nel tempo possono aver modificato l'assetto originario dei luoghi. Pertanto, la progettazione dovrà essere supportata da idonei rilievi e verifiche dello stato dei luoghi, finalizzati alla corretta individuazione del tracciato dello scolo.

Per quanto riguarda i vincoli idraulici e le relative prescrizioni, si invita a fare riferimento al vigente Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio, disponibile al sito: https://www.consorziobacchiglione.it/media/files/pratiche_idrauliche/Regolamento_polizia_idraulica, con particolare riferimento all'art. 7, che disciplina le fasce di rispetto e gli interventi in prossimità dei corsi d'acqua pubblici.

Relativamente agli aspetti connessi all'invarianza idraulica, si precisa che l'eventuale applicazione delle relative misure dovrà essere valutata in funzione delle superfici effettivamente impermeabilizzate previste dal progetto. Sul sito istituzionale del Consorzio sono disponibili le istruzioni operative e la documentazione tecnica di riferimento: <https://www.consorziobacchiglione.it/servizi/pratiche-idrauliche/valutazione-di-compatibilita-idraulica-indicazioni-per-la-stesura.html>.

L'Ufficio Ambiente e Vigilanza rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti che si rendessero necessari nell'ambito della progettazione ed è contattabile al numero 049 8751133 (int. 3).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Nazzareno Paganizza)
F.to digitalmente