



**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ISTITUTO SCOLASTICO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN VIA GUIDO RENI A PADOVA
CUP: G95E26000130003**

PROGRAMMA DEGLI SPAZI

Riferimenti: D.M. 18/12/1975 e s.m.i. – Linee guida D.I. 11/04/2013 (Norme tecniche-quadro) – "Scuola Futura" 2022 (PNRR - Missione 4) – D.Lgs. 81/2008 All. IV – prescrizioni ASL/ATS territorialmente competente – R.E. Comune di Padova

N.	Ambiente	Quantità (n.)	Sup. minima unitaria (mq)	Sup. totale (mq)	Altezza minima interna netta (m)	Rapporto aero-illuminante (RAI) minimo	principale riferimento normativo	Prescrizioni tecniche / note
1. SPAZI PER LA DIDATTICA								
1	Aule didattiche ordinarie	20	50,00	1000,00	3,00	≥ 1/8 (0,125)	D.M. Sanità 5/07/1975 art. 5; D.M. 18/12/1975; Linee Guida 2013; CAM	Sup. minima indicativa per 22-25 alunni (≥ 1,96 mq/alunno). Illuminazione naturale diretta.
2	Spazi polifunzionali/aule flessibili	3	75,00	225,00	3,00	≥ 1/8 (0,125)	D.M. Sanità 5/07/1975 art. 5; D.M. 18/12/1975; Linee Guida 2013	Ambienti riconfigurabili con arredi mobili e pareti scorrevoli/attrezzate, predisposizione impiantistica multimediale, utilizzabili anche per didattica laboratoriale trasversale e attività per piccoli gruppi.
3	Aule di decompressione / sportello ascolto famiglie	2	25,00	50,00	3,00	≥ 1/8 (0,125)	D.M. Sanità 5/07/1975 art. 5; D.M. 18/12/1975; Linee Guida 2013	Superficie minima 25 mq cad. Piena accessibilità.
2. SPAZI PER L'ACCOGLIENZA, LA DIREZIONE E L'AMMINISTRAZIONE								
4	Portineria / accoglienza	1	20,00	20,00	2,70	≥ 1/8 (0,125)	D.Lgs. 81/2008 All. IV; D.M. 18/12/1975	Dimensionata per n. 2 operatori. Visibilità diretta sull'ingresso, dotata di sistema di videocontrollo/citofono e banco informazioni.
5	Sala docenti	1	75,00	75,00	3,00	≥ 1/8 (0,125)	D.M. 18/12/1975; D.Lgs. 81/2008	Dimensionata per n. 50 docenti (≥ 1,80 mq/persona). Postazioni informatiche, armadi/cassettiere personali, area riunioni e area relax.
6	Ufficio Direzione (Dirigente Scolastico)	1	20,00	20,00	2,70	≥ 1/8 (0,125)	D.Lgs. 81/2008 All. IV	Accesso riservato, in prossimità di segreteria e sala riunioni; area colloqui riservati.
7	Ufficio D.S.G.A.	1	20,00	20,00	2,70	≥ 1/8 (0,125)	D.Lgs. 81/2008 All. IV	Adiacente all'ufficio amministrativo, con archivio corrente a portata di mano.
8	Ufficio amministrativo	1	20,00	20,00	2,70	≥ 1/8 (0,125)	D.Lgs. 81/2008 All. IV	Postazioni per personale ATA amministrativo, sportello per l'utenza (famiglie/studenti).
9	Archivio	1	50,00	50,00	2,70	n.a. (locale accessorio)	D.M. 18/12/1975; D.Lgs. 81/2008; norme antincendio	Superficie minima 50 mq. Scaffalature a norma, compartimentazione REI in funzione del carico d'incendio, ventilazione anche meccanica, protezione da umidità e da infiltrazioni.
3. SPAZI PER L'ATTIVITÀ MOTORIA (PALESTRA REGOLAMENTARE)								
10	Campo da gioco	1	670,00	670,00	7,00	≥ 1/8 (0,125) nat. + integr. artificiale	Norme CONI per l'impiantistica sportiva; Regolamento impianti sportivi FIP; D.M. 18/12/1975; D.M. 18/03/1996	Campo di gioco regolamentare polivalente pallacanestro/pallavolo 28,00 x 15,00 m + fascia di rispetto ≥ 2,00 m su ogni lato (consigliato 3,5 lato panchine atleti). Altezza libera interna minima 7,50 m sull'area di gioco. Doppio uso: assemblee d'Istituto (~600 studenti: 200 posti su gradinate + 400 sul parterre) e uso extrascolastico aperto alla cittadinanza tramite ingresso indipendente dal resto del plesso.
11	spazio per studenti/pubblico occasionale per 200 persone	1	100,00	100,00	-	-	D.M. 19/08/1996 (locali di pubblico spettacolo); Norme CONI	Spazio a disposizione per eventuali gradinate fisse o mobili.
12	Spogliatoi alunni (maschile + femminile)	2	35,00	70,00	2,70	≥ 1/8 (0,125)	D.M. 18/12/1975; D.Lgs. 81/2008	Dotati di panche, armadietti, antibagno, servizi igienici e docce annesse; pavimenti e rivestimenti antiscivolo e lavabili.
13	Servizi igienici e docce negli spogliatoi	2	30,00	60,00	2,40	-	Norme CONI per l'impiantistica sportiva; ASL/ATS territorialmente competente	minimo 4 docce + doccia e wc disabili
14	Spogliatoio istruttori/docenti	2	22,00	44,00	2,70	≥ 1/8 (0,125)	D.Lgs. 81/2008	Con servizio igienico dotato di doccia dedicata, separato dagli spogliatoi alunni e accessibile disabili..
15	Infermeria e servizi per il pubblico	1	30,00	30,00	2,70			almeno tre servizi igienici di cui uno accessibile
16	Deposito attrezzi sportivi e stoccaggio panche/sedute	1	35,00	35,00	2,70	n.a. (locale accessorio)	D.M. 18/12/1975; Norme CONI	Accesso diretto dalla palestra; dimensionato per lo stoccaggio dei grandi attrezzi sportivi e delle panche/sedute utilizzate per le assemblee d'Istituto.
4. DOTAZIONE PARCHEGGI								
17	Parcheggi per personale docente e ATA	18						min. 3 per disabili - da planimetria inquadramento area e vincoli progettuali
18	Aree di sosta riservate ai mezzi di soccorso							vedasi elaborati grafici
19	Area scooter e biciclette							da ricavare all'interno del lotto/scuola. Previsti circa 100 posti

** Per i locali di lavoro (uffici, portineria, spogliatoi, archivio) l'altezza minima di 2,70 m deriva dal D.Lgs. 81/2008 All. IV (§ 1.2, aumentabile in funzione dell'affollamento); per i locali destinati specificamente alla didattica si applica il valore di 3,00 m del D.M. 18/12/1975. Minimo generale 1/8 previsto dal D.M. Sanità 5/7/1975 per i locali di abitazione/lavoro.*

Riferimenti: D.M. 18/12/1975 e s.m.i. – Linee guida D.I. 11/04/2013 (Norme tecniche-quadro) – "Scuola Futura" 2022 (PNRR - Missione 4) – D.Lgs. 81/2008 All. IV – prescrizioni ASL/ATS territorialmente competente – Regolamento Edilizio Comune di Padova